

תעודת סיווג מס' 7213221180  
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

### פרטי ההזמנה

שם המזמין : אינוביישן קונסטרוקשן ג'י.אם.ג'י. בע"מ

מענו : הנביאים 31 ירושלים

תאריך ההזמנה : 02/10/2022

### תאור המוצר

לוח HPL בצבעים שונים בעובי 6 מ"מ לפחות דגמים G-FIRE CGF ו-G-EXT FIRE EDF תוצרת GENTAS GENEL METAL SAN. VE TIC. A.S. טורקיה.

### פרטי הנטילה

הדוגמה ניטלה בתאריך : 02/10/2022

הדוגמה נבחרה ע"י בא כוח : המזמין

מקום הנטילה : אין מידע

### מהות הבדיקה

סיווג המוצר בשרפה לפי תקן ישראלי ת"י 755 " סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין -- שיטות בדיקה וסיווג לפי תוצאות הבדיקה " (יולי 2013) זהה לתקן אירופי EN 13501-1:2007.

### תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות ויק לפריט שנבדק

מסמך זה מכיל דף אחד ונספח של 6 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו

### סיכום

על בסיס תעודת סיווג מס' ERA-14-095 מתאריך 22.10.2014 של מעבדה ERA LABORATUVARLARI A.S. (טורקיה) המצורפת בזאת, לוח HPL בצבעים שונים בעובי 6 מ"מ לפחות דגמים G-FIRE CGF ו-G-EXT FIRE EDF תוצרת GENTAS GENEL METAL SAN. VE TIC. A.S. (טורקיה) כמפורט בתיאור המוצר, סווג לפי תגובתו בשרפה B-s1, d0.

שם החותם : דודו וארום  
תפקידו : ראש ענף חלונות ומערכות מיגון  
ובטיחות אש

שם החותם : גנאדי ברלין  
תפקידו : מהנדס בכיר

תאריך : 02/10/2022